



STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
Tel. /0-29/ 743 59 27
Fax. /0-29/ 742 25 10
starostwo@powiat-wyszkowski.pl, www.powiat-wyszkowski.pl

Wyszków, dnia 10.10.2008r.

Starostwo Powiatowe w Wyszkanie zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie robót konserwacyjnych mostów drogowych położonych na terenie Powiatu Wyszkańskiego w miejscowościach:

1. Grądy Zalewne w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W.
2. Dudowizna w ciągu drogi powiatowej Nr 4404W.
3. Pecyna Nowa w ciągu drogi powiatowej Nr 4402W.
4. Zazdrość w ciągu drogi powiatowej Nr 4319W.

Celem wykonania robót jest zabezpieczenie i naprawa konserwacyjna uszkodzeń mostów.

Charakter uszkodzeń i lokalizacja w/w obiektów opisane są w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin wykonania prac: **30.11.2008r.**

Na roboty objęte niniejszym zapytaniem nie przygotowano dokumentacji projektowej ani przedmiaru robót.

Wartość robót oferent powinien określić samodzielnie, na podstawie oględzin poszczególnych obiektów.

Możliwe jest uzgodnienie terminu oględzin wspólnie z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Wyszkanie.

Oferty wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym prosimy składać do dnia **22.10.2008r.** w Wydziale Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkanie Al. Róż 2, 07-200 Wyszków pokój nr 6 lub przesłać faksem na nr tel./029/ 742 25 10

Osobą upoważnioną do udzielania informacji i wyjaśnień oraz kontaktu z oferentami jest Pan Adam Kowalski. Tel. /029/ 743 59 06.

Sprawę prowadzi:
Adam Kowalski
Pokój nr 27, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: drogi@powiat-wyszkowski.pl

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji i Dróg Publicznych

Marcel Adamowski

Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego

Most drogowy w miejscowości Grądy Zalewne w km 19+698 drogi powiatowej Nr 2648W:

1. Stan konstrukcji przęsła:

- ubytki i pęknięcia betonu,
- złuszczenia emulsji antykorozyjnej,
- boki gzymsów porośnięte mchem,
- na poboczach wegetacja roślin,

2. Stan przyczółków:

- wzdłużne rysy (pęknięcia),
- dylina żelbetowa, w której brak betonu,
- duże braki gruntu, stożki porośnięte roślinnością,

3. Stan dojazdów:

- duży ubytek w nawierzchni,
- duża wyrwa w gruncie,

Most drogowy w miejscowości Dudowizna w km 1+120 drogi powiatowej Nr 4404W:

1. Stan konstrukcji przęsła:

- wzdłużne pęknięcia płyty,
- ubytki betonu,
- boki gzymsów porośnięte mchem i roślinnością,

2. Stan przyczółków:

- pęknięcia wzdłużne ściany pionowej,
- ubytki betonu,
- odsłonięte przez wymycie wodą i porośnięte mchem skrzydełka,

3. Stan dojazdów:

- nierówna nawierzchnia,

Most drogowy w miejscowości Pecyna Nowa w km 1+080 drogi powiatowej Nr 4402W:

1. Stan konstrukcji przęsła:

- ubytki i pęknięcia betonu,
- boki i wierzch przęsła są porośnięte mchem,

2. Stan przyczółków:

- porośnięte mchem i roślinnością,
- popękane skrzydełka,
- ubytki betonu,

3. Stan dojazdów:

- nierówna nawierzchnia,

Most drogowy w miejscowości Zazdrość w km 17+990 drogi powiatowej Nr 4319W:

1. Stan konstrukcji przęsła:

- ubytki betonu,
- skorodowane zbrojenie,

2. Stan przyczółków i podpór:

- skorodowany i zniszczony beton podpór,
- skrzydła przyczółków zniszczone na poziomie wody,
- porośnięte mchem i roślinnością,

3. Stan dojazdów:

- nawierzchnia nierówna, posiada ubytki,

Wyszków, dnia

OFERENT:

.....
pieczęć oferenta

.....
REGON

.....
NIP

ZAMAWIAJĄCY:

ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGO

ul. Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

OFERTA

Niniejszym, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2008r. składam(y) ofertę na :

Wykonanie robót konserwacyjnych mostów drogowych położonych na terenie Powiatu Wyszkowskiego zgodnie z poniższym formularzem.

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Most	Kwota zł. (netto)
1.	Grądy Zalewne	
2.	Dudowizna	
3.	Pecyna Nowa	
4.	Zazdrość	
	Razem	
	Vat	
	Brutto	

Termin realizacji zadania: 30.11.2008

Słownie :

.....

Podpis i pieczęć oferenta